

Замовник: Верховний Суд

Виконавець : ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –  
керівник секретаріату Касаційного адміністративного  
суду

Директор

Казаров О.В.,  
(П.І.Б.)



Богданюк Н. Л.  
(П.І.Б.)



01.05.2023  
(дата)

Звіт № 9-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

**Підстава:** договір про закупівлю послуг за державні кошти від 08.11.2022 № 105А-22

**Обладнання:**

AUXB12LALH/UTG-UFYC-W Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), Князів Острозьких, 8 2-й поверх, кабінет  
№ 233, рік введення в експлуатацію – 2012р.

**Інвентарний №** 101490384/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Смарт Клімат Груп» в особі  
директора Казарова О.В. та інженера Дегтяренко Р.О, про те що у ході перевірки  
складових AUXB12LALH/UTG-UFYC-W внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu  
було виявлено наступні дефекти:

- Теплообмінник– в неробочому стані;
- Датчика температури повітря – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Плата керування– в неробочому стані.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим  
використання.

**Висновок:** Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не  
підлягає ремонту.

**Рекомендації:** Демонтувати кондиціонер.

**Примітки:** Дорогоцінні метали в обладнанні відсутні.

Директор ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Казарова О.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

Інженер ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Дегтяренко Р.О.

(підпис)

(П.І.Б.)

Казаров Т.О.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець : ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –  
керівник секретаріату Касаційного адміністративного  
суду



Богданюк Н. Л.  
(П.І.Б.)

Директор



Казаров О.В.  
(П.І.Б.)

01.05.2023  
(дата)

Звіт № 10-к

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

**Підстава:** договір про закупівлю послуг за державні кошти від 08.11.2022 № 105А-22.

**Обладнання:**

Кондиціонер Sakata SIH/SOH 60 SFC із зимовим комплектом.

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), Князів Острозьких, 8 4-й поверх, кабінет № 419 (серверна), рік введення в експлуатацію – 2013р.

**Інвентарний №** 101490418/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Смарт Клімат Груп» в особі директора Казарова О.В. та інженера Дегтяренко Р.О., про те що у ході перевірки складових кондиціонера Sakata SIH/SOH 60 SFC із зимовим комплектом.

було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Вентилятор – в неробочому стані;
- Датчика температури – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

**Висновок:** Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту.

**Рекомендації:** Демонтувати кондиціонер.

**Примітки:** Дорогоцінні метали в обладнанні відсутні.

Директор ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Казаров О.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

Інженер ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Дегтяренко Р.О.

(підпис)

(П.І.Б.)

*Handwritten signature and stamp of TOV 'Smart Climate Group'.*



Замовник: Верховний Суд

Заступник керівника апарату Верховного Суду –  
керівник секретаріату Касаційного адміністративного  
суду



Богданюк Н. Л.  
(П.І.Б.)

Виконавець : ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Директор



Казаров О.В.  
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

01.05.2023  
(дата)

Звіт № 11-к

з експертного обстеження систем кондиціювання та вентиляційних систем

**Підстава:** договір про закупівлю послуг за державні кошти від 08.11.2022 № 105А-22.

**Обладнання:**

AUXB14LALH/UTG-UFYC-W Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu.

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), Князів Острозьких, 8 2-й поверх, кабінет № 231, рік введення в експлуатацію – 2012р.

**Інвентарний №** 101490384/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Смарт Клімат Груп» в особі директора Казарова О.В. та інженера Дегтяренко Р.О., про те що у ході перевірки складових AUXB14LALH/UTG-UFYC-W внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено наступні дефекти:

- Теплообмінник – в неробочому стані;
- Датчика температури повітря – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Плата керування – в неробочому стані.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

**Висновок:** Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту.

**Рекомендації:** Демонтувати кондиціонер.

**Примітки:** Дорогоцінні метали в обладнанні відсутні.

Директор ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Казаров О.В.  
(П.І.Б.)

(підпис)

Інженер ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Дегтяренко Р.О.  
(П.І.Б.)

(підпис)

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –  
керівник секретаріату Касаційного адміністративного  
суду

Директор

Богданюк Н. Л.  
(П.І.Б.)



Казаров О.В.  
(П.І.Б.)

01.05.2019  
(дата)



Звіт № 12-К

з експертного обстеження кондиціонерів, систем кондиціонування  
та вентиляційних систем

**Підстава:** договір про закупівлю послуг за державні кошти від 08.11.2022 № 105А-22.

**Обладнання:**

Кондиціонер Sakata SIE/SOE 35 SA.

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), Князів Острозьких, 8 3-й поверх, кабінет  
№ 301, рік введення в експлуатацію – 2013р.

**Інвентарний №** 101490422/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Смарт Клімат Груп» в особі директора  
Казарова О.В. та інженера \_\_\_\_\_, про те що у ході перевірки складових  
кондиціонера Sakata SIE/SOE 60 SFC із зимовим комплектом.

було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Вентилятор – в неробочому стані;
- Датчика температури – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим  
використання.

**Висновок:** Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не  
підлягає ремонту.

**Рекомендації:** Демонтувати кондиціонер.

**Примітки:** Дорогоцінні метали в обладнанні відсутні.

Директор ТОВ «Смарт Клімат Груп»

Казаров О.В.  
(П.І.Б.)

Інженер ТОВ «Смарт Клімат Груп»

(підпис)

(П.І.Б.)