

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №310

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370316/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
01 листопада 2022 року

## Акт №311 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370324/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.



01 листопада 2022 року

## Акт №312 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370325/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №313 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370327/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

  
\_\_\_\_\_

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Т.К.



01 листопада 2022 року

## Акт №314 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370329/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН **№390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №315 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370330/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Р.І.



## Акт №316 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370331/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

\_\_\_\_\_

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №317 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370336/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №318 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370337/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №319 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370339/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №320 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370340/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.Г.

01 листопада 2022 року

## Акт №321 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370342/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.А.



## Акт №322 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370368/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №323 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370370/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаненко Л.І.  
  
01 листопада 2022 року

## Акт №324 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370373/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №325 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370374/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
«АРГЕНТУМ  
АНЛІМІТЕД»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
01 листопада 2022 року

## Акт №326 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370378/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.


Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №327 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370381/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**.  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко ЛІГЕД»  
01 листопада 2022 року

## Акт №328 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370382/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
01 листопада 2022 року

## Акт №329 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370387/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.



## Акт №330

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370389/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №331 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370390/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.М.

01 листопада 2022 року

## Акт №332 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370391/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

  
\_\_\_\_\_

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №333 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370393/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №334 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370396/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №335 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370399/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №336 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370400/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №337 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370402/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №338 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370405/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №339

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370416/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко А.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №340 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370419/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.Г.

01 листопада 2022 року

## Акт №341 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370422/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №342 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370432/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
01 листопада 2022 року

## Акт №343 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370434/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №344 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370436/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Я.

01 листопада 2022 року

## Акт №345 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370439/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №346 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370448/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко ЛМ.



## Акт №347 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370450/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №348 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370452/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №349 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370461/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко В.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №350 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370468/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №351 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370470/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Україна \* Т.з.аргентум  
Директор  
Горбаченко Д.І.  
  
01 листопада 2022 року

## Акт №352 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370475/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №353 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370479/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №354 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370265/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №355 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370266/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу механіки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.



01 листопада 2022 року

## Акт №356 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370267/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу лампи підсвітки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №357 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370268/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко



## Акт №358

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370269/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №359 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370270/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко У.І.



## Акт №360

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370271/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу лампи підсвітки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №361 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370272/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу механіки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №362 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370273/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer, Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.М.



## Акт №363 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370274/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу лампи підсвітки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №364 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370275/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу механіки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №365 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370276/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу механіки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.



01 листопада 2022 року

## Акт №366 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370277/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №367 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370278/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу лампи підсвітки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаненко Л.І.

  
01 листопада 2022 року

## Акт №368 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370279/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу механіки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №369 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді.

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370280/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №370 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370281/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко О.М.



01 листопада 2022 року

## Акт №371 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370282/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу механіки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №372

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370283/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу механіки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №373 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер планшетний А4 Canon CanoScan LIDE 110
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370284/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу механіки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №374 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370197/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



01 листопада 2022 року

## Акт №375 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370199/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Я.П.

01 листопада 2022 року

## Акт №376 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370200/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №377 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370201/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №378 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370202/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Д.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №379 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370204/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №380 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370205/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №381 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370214/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №382 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370218/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №383 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370219/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко У.І.



## Акт №384

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Підсилювач будинковий VX45E (36 дБ /107 дБмкВ) без зворотного каналу 24046
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370260/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №385 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Підсилювач будинковий VX45E (36 дБ /107 дБмкВ) без зворотного каналу 24046
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2013
4. Інвентарний номер: 111370261/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління., та блока живлення

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.



## Акт №386 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Безперебійне джерело живлення, (трансформаторне) БП PSU 3АТ
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2014
4. Інвентарний номер: 111370565/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.